



IHE

INSTITUTO HIDALGUENSE
DE EDUCACIÓN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. IHE-CGAYF-N33-2024.
SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E
HIDRONEUMÁTICOS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS "MTRO. RAMÓN G. BONFIL" DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA, UBICADA EN BOULEVARD FELIPE ÁNGELES S/N, COLONIA VENTA PRIETA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42080, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IHE-CGAYF-N33-2024, PARA EL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E HIDRONEUMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL DEL I.H.E. CON CARGO AL PRESUPUESTO FONE DEL EJERCICIO 2024, CON LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL I.H.E., Y LOS LICITANTES PARTICIPANTES, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA.

ESTE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ES PRESIDIDO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL I.H.E. COMO ENTIDAD DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 23 FRACCIÓN VI, 24 Y 25 1ER PÁRRAFO, 44 Y 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO; ARTÍCULOS 52 Y 53 DE SU REGLAMENTO.

PREVIO PASE DE LISTA, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO MTRO. LUIS ABRAHAM SPÍNOLA VÁZQUEZ REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL I.H.E., EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, CEDE LA PALABRA AL L.B.F. ALEJANDRO OROZCO RUIZ, REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I.H.E. EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA, PARA QUE CONTINÚE CON EL DESAHOGO DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

CONTINUANDO EN USO DE LA VOZ SE PREGUNTA AL REPRESENTANTE DEL ÁREA SOLICITANTE EN SU CARÁCTER DE TÉCNICA Y VOCAL, SI EXISTEN ACLARACIONES RESPECTO DE LAS PARTIDAS DEL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

SEGUIDAMENTE, MANIFIESTA NO TENER ACLARACIÓN ALGUNA SOBRE EL CONTENIDO DEL ANEXO REFERIDO Y BASES DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA.

1) EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA PRESENTE LA C. ESBEIDY YAIRET RICAÑO OSTOA EN REPRESENTACIÓN DE SOLUCIONES NETKEY ADVANTE S.A. DE C.V., QUIEN PREVIAMENTE ENVIÓ VIA CORREO ELECTRÓNICO ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y EL C. CARLOS CAMPOS BADILLO EN REPRESENTACIÓN DE SCDEN S.A. DE C.V. QUIEN PREVIAMENTE ENVIÓ VIA CORREO ELECTRÓNICO SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y EN ESTE ACTO PRESENTA ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, ASIMISMO SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. FELIPE ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V. SIN PRESENTAR ESCRITO DE INTERES NI SOLICITUD DE ACLARACIÓN, QUEDANDO EN CALIDAD DE OBSERVADOR.

2) EN ESTE ACTO SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIÓ ADEMÁS EN TIEMPO Y FORMA VÍA CORREO ELECTRÓNICO ESCRITO DE INTERÉS Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL LICITANTE ABEL MARTINEZ VÁZQUEZ (PERSONA FÍSICA), PREVIA ACREDITACIÓN.

SE INSERTAN LITERALMENTE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECEPCIONADAS POR LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR.

EMPRESA SCDEN S.A. DE C.V.

1.- ¿LOS MANTENIMIENTOS SE PUEDEN REALIZAR TAMBIÉN FUERA DE HORARIO LABORAL DEL INSTITUTO Y EN FINES DE SEMANA?

R.- LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARÁN DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HRS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. IHE-CGAYF-1033-2024.
SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E
HIDRONEUMÁTICOS.

2.- EN EL ANEXO 1 AL INICIO DE LA PARTIDA 3 EN LA COLUMNA DE CANTIDAD TIENE EL NUMERO 1 SIN EMBARGO TRAE CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE. ¿SON DOS MANTENIMIENTOS?

R. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ABEL MARTINEZ VÁZQUEZ (PERSONA FÍSICA)

PREGUNTA: EN CADA CONCEPTO SE SUMARÁ EL COSTO UNITARIO DE CADA EQUIPO, ¿ESTA SUMA SE PONDRÁ COMO PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA O SE DESGLOSARÁ EL COSTO POR EQUIPO?

R: EN LA PARTIDA 3 EL COSTO TOTAL DEBERÁ ESTAR DESGLOSADO POR EQUIPO.

PREGUNTA 1 DE SOLUCIONES NETKEY ADVANTE S.A DE C.V

REFERENCIA	TIPO DE PREGUNTA
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.	ADMINISTRATIVA

- NUMERAL 3.1 GARANTIAS, A LA LETRA DICE: "II. EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. ESTA GARANTÍA SERÁ DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, Y SERÁ MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES ESTIPULADAS EN EL ARTÍCULO 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA A FAVOR DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN".

ENTEDEMOS QUE, QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS CON ALGUNA(S) PARTIDA(S) PODAMOS COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PODAMOS PRESENTAR UN CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O EN SU CASO UNA FIANZA A FAVOR DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R.- SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES ESTIPULADAS EN EL ARTÍCULO 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA A FAVOR DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN.

REFERENCIA	TIPO DE PREGUNTA	DE
ANEXO N° 1	TECNICAS	

- PARTIDA 1: QUE LETRA DICE" EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR POR ESCRITO EL TIEMPO QUE GARANTIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO."

SOLICITAMOS AMABLE A LA CONVOCANTE, NOS PUEDA INDICAR EL TIEMPO MÍNIMO QUE REQUIEREN DE GARANTÍA PARA ESTA LICITACIÓN.

R: LA GARANTIA SERA DE 12 MESES APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO



IHE

INSTITUTO HIDALGUENSE
DE EDUCACIÓN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. IHE-CGAYF-N33-2024.
SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E
HIDRONEUMÁTICOS.

1. PARTIDA 1: A LETRA DICE "LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CONDENSADORAS, EVAPORADORAS O COMPRESORES SE REALIZARÁ PREVIA COTIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS"

ENTENDEMOS QUE, EN CASO DE QUE LAS CONDENSADORAS, EVAPORADORAS O COMPRESORES REQUIERAN REPARACIÓN O REEMPLAZO DE ESTAS EL COSTO, NO TENDRÍA QUE IR INCLUIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIENDO ASÍ ESTAS REPARACIONES PAGADAS INDEPENDIENTE DEL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. IHE-CGAYF-N33-2024, EN AUTORIZACION DE LA DIRECCION CORRESPONDIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
R: ES CORRECTA SU APRECIACION.

1. PARTIDA 1: A LETRA DICE "EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON CENTRO DE RECEPCIÓN DE REPORTE DE FALLAS LAS 24 HRS. DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO"

NOS PODRÍA INDICAR ¿A QUE SE REFIERE CON UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE REPORTE DE FALLAS, SI SE REFIERE A UN DOMICILIO, UN NÚMERO TELEFÓNICO, ¿CORREO O TODAS LAS ANTERIORES?
R: SE REFIERE A UN MEDIO DE CONTACTO ENTRE EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y EL LICITANTE, LO ANTERIOR PARA REALIZAR REPORTES DE FALLAS.

1. PARTIDA 1: A LETRA DICE "NOTA: EL TOTAL DE EQUIPOS A LOS QUE SE LES DARÁ EL MANTENIMIENTO ES DE 66. EL TOTAL DE TONELADAS QUE MANEJAN LOS EQUIPOS ES DE 1025 TON"

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA SUMINISTRA UN LISTADO SOBRE EL TIPO DE EQUIPO (MARCA, MODELO Y CAPACIDAD DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS) QUE REQUIERE MANTENIMIENTO.
R: EL LISTADO SERA ENTREGADO AL LICITANTE ADJUDICADO Y PARA CONOCER LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERÁ ASISTIR A LA VISITA PROGRAMADA.

1. PARTIDA 1: DONDE A LETRA DICE: "CALENDARIO DE MANTENIMIENTO"

MANTTO.	FECHA
1ER. MTTO.	SEPTIEMBRE DE 2024
2DO MTTO.	DICIEMBRE DE 2024

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PUEDA INDICAR SI TIENE ALGUNA FECHA PROPUESTA PARA EL INICIO DE LOS MANTENIMIENTOS YA QUE EN EL ANEXO 1º, SOLO INDICA EL MES PARA REALIZAR LAS LABORES, SOLICITAMOS TAMBIÉN NOS PUEDA INDICAR LA CONVOCANTE DÍAS Y HORARIOS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SIN TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS QUE SE TENGA QUE INTERVENIR PARA ATENDER EMERGENCIAS Y DARLES SEGUIMIENTO A ESTAS.
R: LAS FECHAS SE PROGRAMAN AL TENER FALLO DEL PRESENTE PROCESO, DE ACUERDO A LA CARGA DE TRABAJO Y SE ACUERDAN CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO.

1. PARTIDA 1: DONDE A LETRA DICE: "CALENDARIO DE MANTENIMIENTO"



IHE

INSTITUTO HIDALGUENSE
DE EDUCACIÓN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. IHE-CGAyF-M33-2024.
SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E
HIDRONEUMÁTICOS.

MANTTO.	FECHA
1ER. MTTO.	SEPTIEMBRE DE 2024
2DO MTTO.	DICIEMBRE DE 2024

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PUEDA INDICAR SI EN CASO DE REPORTE DE FALLA Y EMERGENCIA EN FINES DE SEMANA, SE LE DARÁ ACCESO AL PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA PARA REALIZAR LAS REPARACIONES REQUERIDAS.

R: SE LES DARÁ ACCESO CUANDO SEA NECESARIO Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS LES ACOMPAÑARA.

1. PARTIDA 2: A LETRA DICE: "REPUESTAS ANTE EMERGENCIAS Y FALLAS CON LA ASISTENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO EN SITIOS EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 5 HORAS PARA LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL CENDI NO. 2 DE HUEJUTLA DE REYES HGO.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA EXTENDER EL TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA DE 5 HORAS A 24 HORAS, YA QUE NUESTRA MATRIZ ESTÁ UBICADA EN PACHUCA, HIDALGO, Y TODO EL PERSONAL SE CONCENTRA EN LA CIUDAD DE PACHUCA Y EL TIEMPO DE TRASLADO A SITIO DESDE LA MATRIZ LLEVA UN TIEMPO A APROXIMADO DE 6 A 7 HORAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPOSICIÓN?

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

1. PARTIDA 2: A LETRA DICE: "NOTA: EL TOTAL DE EQUIPOS A LOS QUE SE LES DARÁ EL MANTENIMIENTO ES DE 29. EL TOTAL DE TONELADAS QUE MANEJAN LOS EQUIPOS ES DE 87.5 T.R.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA SUMINISTRAR UN LISTADO SOBRE EL TIPO DE EQUIPO (MARCA, MODELO Y CAPACIDAD DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS) QUE REQUIERE MANTENIMIENTO.

R: SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA EL LISTADO DE LOS EQUIPOS.

1. NOTAS ACLARATORIAS: PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, A LETRA DICE: "EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO QUE AVALE SU EXPERIENCIA LABORAL EN DICHO RAMO, ASÍ COMO COMPROBAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO A OFERTAR PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE OPTIMA CALIDAD."

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON LA INTENCIÓN DE PODER CUMPLIR CON EL ANEXO TÉCNICO Y LO MENCIONADO ANTERIORMENTE HACER ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA QUE AVALEN NUESTRA EXPERIENCIA LABORAL EN DICHO RAMO, AGREGANDO TAMBIÉN A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADOS (REPSE) EN EL MISMO RAMO CON EL QUE SE GARANTICE EL SERVICIO DE ÓPTIMA CALIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPOSICIÓN?

R: APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

1. NOTAS ACLARATORIAS: A LETRA DICE: EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 A LAS 10:00 HORAS; LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERAN PRESENTARSE, EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, SITO EN BOULEVARD FELIPE ÁNGELES SIN NÚMERO, COLONIA VENTA PRIETA DE ESTA CIUDAD"

SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE, PROPORCIONARNOS EL NOMBRE DEL CONTACTO O LOS CONTACTOS, POR QUIENES HAY QUE PREGUNTAR AL LLEGAR A LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR LAS VISITAS PERTINENTES.

R: LOS ASISTENTES DEBERAN DIRIGIRSE A LA DIRECCION DE SERVICIOS,

[Vertical column of handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]



IHE

INSTITUTO HIDALGUENSE
DE EDUCACIÓN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. IHE-CGAYF-N33-2024.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E
HIDRONEUMÁTICOS.

EN USO DE LA VOZ EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL I.H.E. C. RUBÉN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, MANIFIESTA QUE DICHO PROCEDIMIENTO SE EFECTÚE EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.

CONTESTADAS LAS PREGUNTAS POR EL ÁREA SOLICITANTE, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS DEMÁS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCESO LICITATORIO, QUE EL CONTENIDO DE ESTA ACTA PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN Y ES LA ÚNICA INFORMACIÓN VÁLIDA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

DE LA PRESENTE ACTA SE PONDRÁ UN EJEMPLAR EN LUGAR VISIBLE DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LA CUAL ESTARÁ DISPONIBLE DURANTE LOS SIGUIENTES 5 DÍAS HÁBILES Y EN EL PORTAL DE LA S.E.P.H. PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y PARA LOS EFECTOS CONDUCTENTES TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO.

COMITÉ

MTRO. LUIS ABRAHAM SPÍNOLA VÁZQUEZ.
REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL I.H.E.
PRESIDENTE.

LB.F. ALEJANDRO OROZCO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL I.H.E. SECRETARIA.

MTRO. JUAN ANTONIO SERRANO ZARATE.
REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA
GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL I.H.E. VOCAL

ING. EDUARDO TORRES OLVERA.
REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA
GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
I.H.E. VOCAL

LA. FLORENCIA GRISELDA JIMÉNEZ
VALENCIA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE NORMATIVIDAD DE LA
SECRETARIA DE CONTRALORÍA. INVITADO

C. RUBÉN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DEL I.H.E. INVITADO.



IHE


INSTITUTO HIDALGUENSE
DE EDUCACIÓN




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. IHE-CCAYF-N33-2024.
SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E
HIDRONEUMÁTICOS.



MTRA. OLIVIA CASTILLO GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS. VOCAL



L.D. ALONSO RAMÍREZ CABALLERO
REPRESENTANTE DEL DIRECTOR
GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL I.H.E. VOCAL


LIC. ROBERTA LORENA GÓMEZ GARCÍA.
REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL I.H.E. ASESOR
JURÍDICO.



LIC. GUILLERMO JULIO BRANDT PÉREZ.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA ASESOR


M.D.F. ANA YELLY GONZÁLEZ PÉREZ
REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA
ESTADO DE HIDALGO. ASESOR.


ING. EDGAR ADÁN VARGAS BONETTA
DIRECTOR DE SERVICIOS, ÁREA
SOLICITANTE, TÉCNICA Y VOCAL.


LIC. LETICIA GARCÍA JAÉN
REPRESENTANTE DEL ÁREA SOLICITANTE,
TÉCNICA Y VOCAL.

LICITANTES:


C. ESBEIDY YAIRET RICAÑO OSTOA
REPRESENTANTE DE SOLUCIONES NETKEY
ADVANTE S.A DE C.V


C. CARLOS CAMPOS BADILLO
REPRESENTANTE DE SCDEN S.A. DE C.V.

INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN**SERVICIOS DE AIREAS ACONDICIONADOS****ÁREA DONDE ESTÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS**

NUM PROG	NUM. INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN
1	I420800218 0000001/2012	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA LG 1.5 TONELADAS 220V 1800C/CONTROL REMOTO, GOL FIN (C.C. 02/02/2011) 712TAMA10211 / W182CM/WC183MSMM1 / S/M	ODONTOLOGIA
2	I420800218 0000002/2012	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS 220V 1800C/CONTROL REMOTO, GTOLD FIN (C.C. 02/02/2011) 712TAWM09713 / W180CM/LWC183MSMM1 / S/M	PSICOLOGIA
3	I420800218 0000005/2012	MINI8SPLIT MARCA LG 362CP 3 TONELADAS (C.C. 02/02/2011) 802KALC00008 // S/M	SALA DE MUSICA
4	I360000036 0000003/2002	REFRIGERADOR CON 13 PIES CUBICOS MARCA L.G. MODELO GRT-462/66 GV11	COCINA
5	I450600062 0000001/1995	CAMPANA EXTRACCION PURIFICADORA DE LAMINA COLOR CREMA.	COCINA
6	I420800218 0000015/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPASIDAD DE 2 T.R. MARCA MIRAGE SOLO FRIO, CON CONTROL TEMOTO.	PEDAGOGICA
7	I420800218 0000016/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 T.R. MARCA MIRAGE SOLO FRIO CON CONTROL REMOTO.	ADMINISTRATIVA
8	I420800218 0000018/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 T.R. MARCA MIRAGE SOLO FRIO CON CONTROL REMOTO	AREA SECRETARIAL
9	I420800218 0000019/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON CAPACIDAD DE 1 T.R. MARCA MIRAGE SOLO FRIO CON CONTROL.	AREA MEDICA
10	I420800218 0000020/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD 4 T.R. MARCA COMFORSTAR SOLO FRIO	SALA DE LACTANTES
11	I420800218 0000022/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4TR MARCA COMFORSTAR.	SALA DE MATERNAL 2
12	I420800218 0000023/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR MARCA COMFORSTAR	SALA DE PREESCOLAR I A
13	I420800218 0000024/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPI PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4TR	SALA DE PREESCOLAR I B
14	I420800218 0000025/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 T.R. MARCA COMFORSTAR SOLO FRIO CON CONTROL REMOTO.	SALA DE PREESCOLAR 2 A
15	I420800218 0000026/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR MARCA COMFORSTAR SOLO FRIO CON CONNTROL REMOTO	SALA DE PREESCOLAR 2 B
16	I420800218 0000027/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CAPACIDAD DE 4 TR MARCA COMFORSTAR SOLO FRIO CON CONTROL REMOTO.	SALA DE PREESCOLAR 3 A

17	I420800218 0000028/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO CAPACIDAD 4 TR MARCA COMFORSTAR SOLO FRIO CON CONTROL REMOTO	SALA DE PREESCOLAR 3 B
18	I420800218 0000029/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 T.R. MARCA COMFORSTAR SOLO FRIO CON CONTROL REMOTO.	COMEDOR DE NIÑOS
19	I420800218 0000031/2010	EQUIPO DE EXTRACCION EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE EXTRACCION DE 0.40 X 0.40 MTS MODELO HXB-400/L MARCA SOLAR-PALAU PARA AIRE ACONDICIONADO	COCINA
20	I420800218 0000033/2010	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO, CON CAPACIDAD DE 5 TR MARCA COMFORT STAR SOLO FRIO, CON CONTROL REMOTO.	INGLES
21	I420800490 0000165/2018	REFRIGERADOR INDUSTRIAL (TRASNFERENCIA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 13ADG0032L 13/12/19)	COCINA
22	I450600127 0000002/2018	FRIGOBAR. (TRASNFERENCIA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 13ADG0032L 13/12/19)	LACTANCIA
23	I450600218 0000004/2012	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 4 PUERTAS (COCINA) / VRD42-4P / TORREY	COCINA
24	I360000036 0000001/2013	REFRIGERADOR PARA LACTARIO	LACTARIO
25	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE EXTRACCION EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE EXTRACCION DE 0.40 X 0.40 MTS MODELO HXB-400/L MARCA SOLAR-PALAU PARA AIRE ACONDICIONADO	COCINA
26	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE EXTRACCION EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE EXTRACCION DE 0.40 X 0.40 MTS MODELO HXB-400/L MARCA SOLAR-PALAU PARA AIRE ACONDICIONADO	COCINA
27	SIN NUMERO DE INVENTARIO	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA	COMEDOR PERSONAL
28	SIN NUMERO DE INVENTARIO	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TONELADA	DIRECCION
29	SIN NUMERO DE INVENTARIO	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADA	GIMNASIO